

п.15 "г" Постановления Правительства РФ от 21.04.2004 г. №24.

Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции;

Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования ОАО «Охинская ТЭЦ» за 2013 год:

	Расход <u>электроэнергии</u>	Ед.изм.	количество электроэнергии
При выработке электрической энергии:			
1	На потери в пристанционном узле	Тыс.кВт.ч	2816
2	На хозяйственные нужды	Тыс.кВт.ч	467
3	На производство электроэнергии.	Тыс.кВт.ч	20972
При выработке тепловой энергии:			
4	На производственные нужды (расход электроэнергии на передачу тепла на подкачивающей станции)	Тыс.кВт.ч	3390
5	На производство теплоэнергии.	Тыс.кВт.ч	12099
	Расход <u>электроэнергии</u> на собственные и хозяйственные нужды <u>всего</u>	Тыс.кВт.ч	39744

И.О. управляющего директора ОАО «Охинская ТЭЦ»



/Рафиков Е.А./

Исп. Инженер 1 кат. ПТО
Воробьева И.В.
42-596
vorobyeva@tec-okha.com